

DANH MỤC ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TRUNG, HẠ ÁP ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT		Quy mô xây dựng		Tổng mức đầu tư		Nguồn vốn đầu tư	Tiến độ thực hiện		Dự kiến khu vực cấp điện	Nhu cầu sử dụng đất	
		Quy mô dự án đã phê duyệt tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 25/9/2025	Quy mô điều chỉnh	Sơ bộ vốn đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 25/9/2025 (Tr. đồng)	Sơ bộ vốn đầu tư điều chỉnh (Tr. Đồng)		Dự kiến tiến độ thực hiện đã phê duyệt tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 25/9/2025	Dự kiến tiến độ thực hiện điều chỉnh		Dự kiến nhu cầu sử dụng đất đã phê duyệt tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 25/9/2025	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất điều chỉnh (ha)
1	Cấp điện cho các thôn, bản lôm sổng chưa có điện từ lưới điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lai Châu	XDM 1,19km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vắn xoắn ABC 4x50 + mua 08 máy phát 10kW 1 pha + 08 bộ ATS 50A + 02 bộ inverter 5kW+ 9,9kWp pin MTMN+ 05 bộ ắc quy lưu trữ 48V 1000Ah + Phụ kiện lắp đặt	- Mua sắm 08 máy phát 10kW 1 pha+ 08 bộ ATS 50A + 02 bộ inverter 5kW+ 9,9kWp pin MTMN+ 05 bộ ắc quy lưu trữ 48V 1000Ah + Phụ kiện lắp đặt - Nâng cấp 2,5km ĐZ35kV hiện có từ cấp AC50/8 lên thành cấp ACSR 70/11. - XDM 9km ĐZ35KV sử dụng cáp nhôm ACSR50/8; ACSR50/30 + 1TBA (x100)kVA-35/0,4kV - XDM 4km ĐZ0,4kV sử dụng cáp vắn xoắn 0,6/1kV Al/XLPE tiết diện 70mm ² + 1,19km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vắn xoắn ABC 4x50mm ²	3.433	17.856	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng thương mại	Quý IV/2025	Quý IV/2026	Các xã: Pa Ủ, Thu Lũm, Tà Tổng, Hua Bum, Mường Mô, Nậm Hàng - tỉnh Lai Châu	0,02	1,24